

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE		TRZĘC:	Instalacja odgromowa	OBIEKT: SUW Szabruk gm. Gietrzwałd	Nr rys. 11	Data: 2016-06	mgr inż. Krzysztof Nakoneczny	Branka: elekt.
					Skala: 1:100			

Węjsie
do hali
techno-
gicznej

- Uwagi
1. Złącza probiercze Z1-Z6 zainstalować na wysokości 1,4 m nad terenem
 2. Przewody odgromowe połączyć razem z uziomem fundamentowym
 3. Zwody odprowadzające podłączyć z pokryciem dachu (blachodachówka)
- Wypadkowa oporność uziemienia $R_u \leq 10 \Omega$

