

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OLSZTYNIE
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
89 / 52 48 300

Olsztyn, 14 listopada 2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Olsztyńska 2
11-036 Gietrzwałd

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Gietrzwałdzie

HK.800-801/OI.2016

Ocena do sprawozdań z badania wody

Wpł
dnia

16 LIS. 2016

Znak sprawy

Znak sprawy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie
działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. po.z1989):
po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej 09.11.2016 r.
przez pracownika Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Olsztynie
z wodociągu publicznego w Sząbruku - woda przeznaczona do spożycia
kody próbek:

- 800/OI – sieć, szkoła

- 801/OI – sieć, Hermanówka - przedszkole

na podstawie sprawozdania Laboratorium Badań Środowiskowych
i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Olsztynie nr LBŚiŻ-
OBW/2436,2437/2016

stwierdza przydatności wody do spożycia

Uzasadnienie

Woda w próbach oznaczonych kodami 800/OI i 801/OI w zakresie
zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 1A,
3A i 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zaproszenie
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Olsztynie
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
mgr inż. Małgorzata Przestrzelska



AB 451

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie
Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności
Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16
tel. 89 5248302 fax. 89 5248338

Sprawozdanie zawiera wyniki badań akredytowanych i nieakredytowanych
Wyniki badań spoza zakresu akredytacji AB 451 zawarte w sprawozdaniu oznaczono literą N

strona 1/ liczba stron 1
Olsztyn, 10.11.2016 r.

Znak sprawy: LBŚiŻ-OBW.9051.3.547.2016

Sprawozdanie LBŚiŻ-OBW/2436,2437/2016 z badania próbek wody

1. Badania wykonano na zlecenie: PSSE w Olsztynie, zlecenie - nr 138/OL/547/16 z dnia 09.11.2016 r.
2. Miejsce, data i godzina pobrania próbek zgodnie z protokołem pobrania: **Wod. publ. Sząbruk - sieć**, woda przeznaczona do spożycia, pobrana dnia 09.11.2016 r. o godz. 9¹⁰ i 9³⁰
3. Data i godzina przyjęcia próbek do laboratorium: 09.11.2016 r. godz. 13⁴⁰
4. Próbkę pobraną wg I-02/PN-ISO 5667-5:2003, I-02/PN-EN ISO 19458:2007 metodą nieakredytowaną, przez pracownika PSSE w Olsztynie
5. Informacja o stanie próbek w chwili przyjęcia: przydatne do badań

Oznaczenie przez klienta				800/OL szkoła	801/OL Hermanówka- przedszkole	Najwyższe dopuszczalne wartości wg Rozp. M.Z. z dnia 13.11.2015 r. Dz.U. poz.1989
Kod próbek				2436	2437	
Lp	Badana cecha	Metoda badań	Jednostka miary	Wyniki badania niepewność ¹	Wyniki badania niepewność ¹	
badania fizyczno-chemiczne						
1	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012, roz.7	mg/l Pt	25 ± 5	20 ± 5	akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowy ch zmian
2	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003, roz.6	NTU	0,68 ± 0,09	0,11 ± 0,01	
3	Zapach	PN-72/C-04557	-	z0 (brak zapachu)	z0 (brak zapachu)	
4	Smak		-	z0 (brak smaku i posmaku)	z0 (brak smaku i posmaku)	
5	pH	PN-EN ISO 10523:2012	-	7,7 ± 0,1	7,5 ± 0,1	6,5-9,5
6	Przewodność elektryczna właściwa γ ₂₅	PN-EN 27888:1999	μS/cm	294 ± 4	287 ± 4	2500
7	Amonowy jon	Test Amoniak Merck 1.14752 N	mg/l	po	po	0,50
badania mikrobiologiczne				Wyniki badania	Wyniki badania	
8	<i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014	jtk/100ml	0	0	0
9	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014	jtk/100ml	0	0	0

jtk – jednostki tworzące kolonie

¹ – niepewność wyniku wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2

po – poniżej oznaczalności, granica oznaczalności amonowego jonu – 0,05 mg/l

Badania fizyczno-chemiczne wykonano 09.11.2016 r.

Badania mikrobiologiczne wykonano 09 – 10.11.2016 r.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Podana niepewność nie obejmuje etapu pobrania próbek.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

autoryzuje

autoryzuje

zatwierdza

KIEROWNIK SEKCJI BADAŃ
Biologicznych Wody, Gleby

mgr Maria Ziomska

KIEROWNIK SEKCJI BADAŃ
Fizyko-Chemicznych Wody,
Gleby, Powietrza

mgr inż. Małgorzata Kacorzuk-Chynczewska

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Badania Wody, Gleby, Powietrza

mgr Maria Ziomska