

UCHWAŁA Nr XXIV/244/2017
RADY GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 26 stycznia 2017r.

**w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie planowanego przebiegu linii
elektroenergetycznej o napięciu 400 kV relacji Płock-Olsztyn Mątki
na terenie Gminy Gietrzwałd**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Gietrzwałd stanowczo sprzeciwia się planowanej budowie linii elektroenergetycznej o napięciu 400kV relacji Płock – Olsztyn Matki na terenie gminy Gietrzwałd w przebiegu proponowanym przez operatora sieci i wskreślonym na załączniku graficznym do Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd uchwalonej uchwałą Nr XX/200/2016 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 13 września 2016r.

§ 2. Stanowisko Rady Gminy Gietrzwałd stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/244/2017
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 26 stycznia 2017r.

**Stanowisko Rady Gminy Gietrzwałd w przedmiocie planowanego przebiegu linii
elektroenergetycznej o napięciu 400kV relacji Płock-Olsztyn Mątki
na terenie Gminy Gietrzwałd**

Zgodnie z założeniami Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na terenie gminy Gietrzwałd przewiduje się budowę elektroenergetycznej sieci napowietrznej o napięciu 400kV relacji Płock-Olsztyn Mątki, której orientacyjny przebieg został wskazany na załączniku graficznym do Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd.

Rada Gminy w Gietrzwałdzie nie zgadza się z proponowanym przebiegiem sieci, bowiem jest ona zaplanowana w niewielkiej odległości od istniejących budynków mieszkalnych. Uważamy, że pas technologiczny o szerokości 70m (35,0 od osi linii) nie ochroni naszych mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego oraz szumami akustycznymi (hałasem).

W innych krajach europejskich linie napowietrzne należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż 400m od obszarów zamieszkałych przez ludzi przez co zwiększa się strefę bezpieczeństwa dla zdrowia.

Ponadto proponowany przez PSE wariant przebiegu linii przez gminę Gietrzwałd nie był społecznie uzgodniony a odgórnie narzucony, dlatego popieramy protesty naszych mieszkańców.

Uznajemy konieczność zapewnienia stabilności energetycznej regionu, jednakże chcemy by decyzje dotyczące naszego losu były podejmowane w dialogu z nami oraz z uwzględnieniem wpływu na krajobraz i bezpieczeństwo mieszkańców.