



AB 451

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie
Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności
Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561-Olsztyn, ul. Żołnierska 16
tel. 89 5248302, fax 89 5248338

strona 1/ liczba stron 1
Olsztyn, 23.05.2016 r.

Znak sprawy: LBŚiŻ-OBW.9051.5.624.2016

Sprawozdanie LBŚiŻ-OBW/1169z-1170z/2016 z badania próbek wody

1. Badania wykonano na zlecenie: **Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie, 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2**; zlecenie nr 624z/2016 z dnia 19.05.2016 r.
2. Miejsce, data i godzina pobrania próbek zgodnie z oświadczeniem klienta: **wodociąg publiczny Łęgut, SUW**; pobrane dnia 19.05.2016 r., godz. 8³³, 8⁴⁵
3. Data i godzina przyjęcia próbek do laboratorium: 19.05.2016 r., godz. 10⁰⁰
4. Próbkę pobraną wg I-02/PN-EN ISO 19458:2007 metodą nieakredytowaną przez zlecniodawcę
5. Informacja o stanie próbek w chwili przyjęcia - przydatne do badań

Kod próbki				1169z woda nieuzdatniona	1170z woda uzdatniona	Najwyższe dopuszczalne wartości wg Rozp. M.Z. z dnia 13.11.2015 r. Dz. U. poz. 1989
Lp	Badana cecha	Metoda badań	Jednostka miary	Wyniki badania		
Badania mikrobiologiczne						
1	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014	jtk/100 ml	0	0	0
2	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0
3	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014	jtk/100 ml	0	0	0
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1 ml	1	11	bez nieprawidłowych zmian

jtk – jednostki tworzące kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 19 – 22.05.2016 r.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

autoryzuje

KIEROWNIK SEKCJI BADAŃ
Biologicznych Wody, Gleby

mgr Maria Ziłomska



AB 451

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie
Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności
Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561-Olsztyn, ul. Żołnierska 16
tel. 89 5248302, fax 89 5248338

strona 1/ liczba stron 1
Olsztyn, 23.05.2016 r.

Znak sprawy: LBŚiŻ-OBW.9051.5.624.2016

Sprawozdanie LBŚiŻ-OBW/1171z/2016 z badania próbki wody

1. Badania wykonano na zlecenie: **Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie, 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2**; zlecenie nr 624z/2016 z dnia 19.05.2016 r.
2. Miejsce, data i godzina pobrania próbki zgodnie z oświadczeniem klienta: **wodociąg publiczny Łęguty, sieć - sklep**; pobrana dnia 19.05.2016 r., godz. 9¹⁷
3. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 19.05.2016 r., godz. 10⁰⁰
4. Próbkę pobrana wg I-02/PN-EN ISO 19458:2007 metodą nieakredytowaną przez zleceniodawcę
5. Informacja o stanie próbki w chwili przyjęcia - przydatna do badań

Kod próbki				1171z	Najwyższe dopuszczalne wartości wg Rozp. M.Z. z dnia 13.11.2015 r. Dz. U. poz. 1989
Lp	Badana cecha	Metoda badań	Jednostka miary	Wyniki badania	
<i>Badania mikrobiologiczne</i>					
1	<i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014	jtk/100 ml	0	0
2	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0
3	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014	jtk/100 ml	0	0
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1 ml	15	bez nieprawidłowych zmian

jtk – jednostki tworzące kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 19 – 22.05.2016 r.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

autoryzuje

KIEROWNIK SEKCJI BADAŃ
Biologicznych Wody, Gleby

mgr Małgorzata Ziomska
mgr Małgorzata Ziomska