



AB 451

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie
Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności
Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561-Olsztyn, ul. Żołnierska 16
tel. 89 5248302, fax 89 5248338

strona 1 / liczba stron 1
Olsztyn, 23.06.2016 r.

Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.5.845.2016

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/1496z-1498z/2016 z badania próbek wody

1. Badania wykonano na zlecenie: **Zakład Gospodarki Komunalnej w Giętrzwaldzie, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Giętrzwald**; zlecenie nr 845z/2016 z dnia 20.06.2016 r.
2. Miejsce, data i godzina pobrania próbek zgodnie z oświadczeniem klienta: **wodociąg publiczny Łęguty, SUW, sieć**, pobrane dnia 20.06.2016 r. o godz. 10⁵⁵, 11⁰⁰, 11¹⁵
3. Data i godzina przyjęcia próbek do laboratorium: 20.06.2016 r. o godz. 12⁴⁰
4. Probki pobrane wg I-02/PN-EN ISO 19458:2007 metodą nieakredytowaną przez zleceniodawcę (przeszkolony próbkobiorca, zaświadczenie nr 115/06)
5. Informacja o stanie próbek w chwili przyjęcia – przydatne do badań

Kod próbki				1496z SUW, woda nieuzdatniona	1497z SUW, woda uzdatniona	1498z sieć, sklep	Najwyższe dopuszczalne wartości
Lp	Badana ococha	Metoda badań	Jednostka miary	Wyniki badania			wg Rozp. M.Z. z dnia 13.11.2015 r. Dz. U. poz. 1989
Badania mikrobiologiczne							
1	Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014	jtk/100 ml	0	0	0	0
2	Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0	0	0	0
3	Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014	jtk/100 ml	0	6	0	0
4	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1 ml	2	26	80	bez nieprawidłow ych zmian

jtk – jednostki tworzące kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 20 – 23.06.2016 r.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

autoryzuje

KIEROWNIK SEKCJI BADAŃ
Biologicznych Wody, Gleby
[Signature]
mgr Małgorzata Ziłomska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Oddział Higieny Komunalnej
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16
tel. (0-89) 524-83-06, fax. 527 97 88

ORZECZENIE:

Dotyczy próbki wody pobranej: wodociąg publiczny Łęguty, SUW, sieć
przez: zleceniodawcę
wg zlecenia z dnia: 20. 06. 2016 r.

Kod próbki: **1497z/2016;**

Woda w próbce - kod próbki : **1497z/2016;** w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2015 poz. 1989) ze względu na obecność bakterii z grupy coli.

Opinia sanitarna jest poza zakresem akredytacji.

STARSZY ASYSTENT
Oddział Higieny Komunalnej
WSSE w Olsztynie

mgr Barbara Czerwińska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Oddział Higieny Komunalnej
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16
tel. (0-89) 524-83-06, fax. 527 97 88

ORZECZENIE:

Dotyczy próbki wody pobranej: wodociąg publiczny Łęguty, SUW, sieć
przez: zleceniodawcę
wg zlecenia z dnia: 20. 06. 2016 r.

Kod próbki: **1498z/2016;**
Woda w próbce - kod próbki : **1498z/2016;** w zakresie zbadanych parametrów
mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. 1A
i 3A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2015 poz. 1989).

Opinia sanitarna jest poza zakresem akredytacji.

STARSZY ASYSTENT
Oddział Higieny Komunalnej
WSSE w Olsztynie

mgr Barbara Czerwińska